

ЈКП „Стандард“ Љубовија  
Ул. Карађорђева бр.10  
15320 Љубовија  
Број: 125 /2015-04  
Датум: 03.09.2015.године  
Тел./Факс: 015/561-965  
Е mail: [standardjcp1@gmail.com](mailto:standardjcp1@gmail.com)

**Предмет: Одговор на питање у отвореном поступку јавне набавке ЈН 5/2015 -  
Набавка материјала за реконструкцију Омладинске улице.**

Дана 02.09.2015.године, Наручилац ЈКП „Стандард“ Љубовија, у отвореном поступку јавне набавке бр.5/2015 - Набавка материјала за реконструкцију Омладинске улице, примио је питање потенцијалног Понуђача, а које питање се односи на конкурсну документацију предметне јавне набавке.

Наиме, потенцијални Понуђач је упитао да ли се у ставкама број 2 – канализационе цеви ПВЦ Ф 400 СН-8 102м и број 4 канализационе цеви ПВЦ Г315 СН-8 162 м мисли на глатку цев, или неку другу.

Поступајући по примљеном питању и сугестији потенцијалног понуђача, Наручилац у смислу члана 63 Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012) одговара потенцијалном Понуђачу, те одговор и појашњење објављује на порталу Управе за јавне набавке, као и на свом сајту и то на следећи начин:

Наручилац је приликом израде конкурсне документације, у контексту постављеног питања управо мислио на ГЛАТКЕ ЦЕВИ.

Нвала на разумевању.

С Поштовањем.

У Љубовији, дана 03.09.2015.године.

ЈКП „Стандард“ Љубовија  
члан комисије  
Небојша Ђокић с.р.